

Α/Α	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
11	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
12	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
13	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
14	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
15	ΦΟΥΑΓΕ
16	CONTROL ROOM
17	ΧΩΡΟΣ UPS-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18	ΦΟΥΑΓΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
19	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
110	ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
111	ΡΥΤ
112	ΧΩΡΟΣ ΣΚΗΝΗΣ
113	Μ/Τ-Μ/Σ-Η/Ζ-Π.Χ
114	ΔΕΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Η.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 4x18W ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PETROS LP2M
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 2x58W ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PETROS 3F LINDA
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 2x36W ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PETROS 3F LINDA
- ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "ΠΕΔΙΛΗΣ" ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 18W ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ SIMES PLAFONIERA OVAL WITH CAGE
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 18W IP40 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ SIMES DISANO ENERGY 10 SAB WITH GLASS
- ΡΑΓΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ (ΤΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ GT12 75W ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LTS/TORREDO/TOR 10.15002 ΚΑΙ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ (ΤΡΑ ΠΕΖΗΣ) ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ GT12 150W ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LTS/TORREDO/TOR 10.15002
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ HALOGEN 50W/12V ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ MEVER IV DUORE/LUNA
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΟΜΟΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΖΟΜΟΥ 8W ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΣΕΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST
- ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ INSTABUS
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ INSTABUS
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ INSTABUS
- ΚΑΛΩΔΙΟ INSTABUS 2x2x0.8mm2
- ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ:

- ΑΓΧΟΣ–ΔΙΠΛΟΣ–ΑΧΣ PETOYP–ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ
- ΑΓΧΟΣ–ΔΙΠΛΟΣ–ΑΧΣ PETOYP–ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ ΣΤΕΓΑΝΟ
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Η
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ Η/Ζ
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΕΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

* Μπορεί να αποκοπούν υπο κλίμακα

ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΔΕΣ BALLASTS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΩ ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 220-VAC ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΗ ΓΡΥΜΟΣΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 220 VDC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΡΕΥΜΑ
1x8W	70%	7.5W
1x50W/12V	100%	62.5W

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1η	
2η	
3η	

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ –
– ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΥΗΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 808Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΚΟΥΜΟΥΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ		ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜ. 1: 50	ΣΤΑΘΜΗ	ΚΤΙΡ	ΕΠΙΠΕΔΟ / ΗΜΕΡ. 09-05-2007
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ** (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ H1a

μ ε λ ε τ η τ ε ς

αρχιτεκτονική μελέτη	Κ. ΣΚΡΟΤΗΣΕΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
στατική μελέτη	ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΣΙΝΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη	ΗΛΜΜΕ Ε.Ε
Ακουστική μελέτη	ΤΗΡΑΓΟΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Συγκοινωνιολόγος	Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Ακουστική μελέτη	Stage and Studio Contracting Co LTD

ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 093712908
ΑΓ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ 12 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 42
Τηλ/Νο: 9934485 – 9934814 – FAX: 9969906
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΦΙΛΟΛΑΟΥ 28 – ΜΑΟΥΝΤΟΛΗ
Τηλ/Νο: 9969980 FAX: 9949029