

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ**

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: 9^ο χιλ. Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου

Ταχ. Κώδικας: 415 00

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΖΙΟΣ Νικόλαος

Τηλέφωνο: 2410 575691-93

E-Mail: promam@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «κατάθεση προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου υδρόψυκτου πιεστικού INVERTER με πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση για μόνιμη παροχή νερού στο σύστημα αποσκλήρυνσης του Αμαξοστασίου Δήμου Λαρισαίων»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας με τα παρακάτω στοιχεία :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ INVERTER	
1	Παροχή (cm³ / h) 0-7 :ζητούμενο 3,5 cm³ / h	
	Μανομετρικό ((m) 65-2 :ζητούμενο 4 bar	
	Στόμια 1´x 1´	
	Ισχύς ≈ 2.0HP	
	Τάση 1 ~ 220-240V / 50HZ	
2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 2´ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΑΝΕΣ, ΡΑΚΟΡ, ΓΩΝΙΕΣ, ΜΑΣΤΟΥΣ κ.λπ	
3	ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΚΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΜΑΤΟΣ	
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΠΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ INVERTER ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΑΝΕΣ ΜΕ BY-PASS, ΣΤΙΡΗΓΜΑΤΑ, ΡΑΚΟΡ κ.λπ.	
5	ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	
6	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ	

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε φάκελο στο χώρο του αμαξοστασίου. Χρόνος κατάθεσης προσφορών έως Πέμπτη 23/03/2023 14:00. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Αμαξοστασίου.

Χρόνος πληρωμής 90 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου

Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.